

Pos	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<u>LEISTUNGSVERZEICHNIS</u>					
Vorbemerkung: Bei dem unter den nachfolgenden Positionen geforderten Sportboden handelt es sich um einen Kunststoff-Sportbelag nach DIN 18035 Teil 6. Liefervorschlag : Porplastic „EP“ oder gleichwertiges Liefernachweis : K&S Sportstätten Serviceges. mbH Vor den Klippen 28 34385 Bad Karlshafen Tel.: 05672 / 999 60 Fax.: 05672 / 999 630 Büro West: Tel.: 0201 / 29 71 04 Fax.: 0201 / 89 13 38 Büro Süd: Tel.: 08703 / 91 272 Fax.: 08703 / 91 272 Büro Nord: Tel.: 04221 / 92 54 57 Fax.: 04221 / 92 54 59 <div style="text-align: right;">(Nicht zutreffendes Büro entfernen.)</div> Für den angebotenen Sportboden sind folgende Prüfnachweise, ausgestellt auf den Belaghersteller, dem Angebot beizufügen. Nachträgliche Änderungen sind nicht zugelassen. Fehlende Prüfbeläge führen zur Nichtwertung des Angebotes. Prüfzeugnis nach DIN 18035 Teil 6 Baustoff-Güteüberwachung nach DIN 18200, nicht älter als 1 Jahr Umweltverträglichkeitszeugnis nach DIN 18035 Teil 6 Angebotener Typ : Hersteller :					
3.1	0,00	m ²	Zum Erzielen einer möglichst homogenen Verbindung zwischen der Asphalt-Tragschicht und dem nachfolgenden Sportboden ist eine geeignete Haftbrücke, auf Basis von Polyurethan, aufzutragen. Mindestauftragsmenge : 100 gr/m ²	DM/m ²	
3.2	0,00	m ²	Sportbodenbelag, wasserdurchlässig, liefern und fachgerecht aufbringen. Ausführung entsprechend DIN 18035 Teil 6, Tabelle A1, Typ „C“. Aufbringart : geschüttet, Ortseinbau mit Fertiger Bindemittel : Polyurethan		

Objekt : Textvorschlag für Kunststoffsportboden. DIN-Belagtyp "C", Typ Porplastic "EP" Auftraggeber : Stadtverwaltung Musterstadt, Grünflächenamt, Am Sportplatz 1, 12345 Musterstadt Planung : K+S Sportstätten Serviceges.mbH, 34385 Bad Karlshafen, Vor den Klippen 28	LV nach DIN 18035 Teil 6/7
	Blatt 2 von 2

Pos	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.3	0,00	1fm	Zuschlagstoff : EPDM-Granulat, rot (oder andere Farbe) Körnung : 1 - 3 mm, flachliegend Schichtdicke : xx mm <p style="text-align: right;">DM/m²</p>
			Liefern und Aufbringen einer Linierung mit PUR-Farbe. Das Aufbringen hat dabei mit einem Spritzgerät und einem Druck von wenigstens 1,5 bar zu erfolgen. Farbgebung nach den Vorschriften der jeweiligen Sportfachverbände. Auf ein scharfkantiges Erscheinungsbild ist dabei zu achten. Das Einmessen der Linien ist in den Einheitspreis einzurechnen. Kurze Striche, Stellpunkte usw. können als jeweils 1 Meter abgerechnet werden. Die Abrechnung erfolgt auf Längennachweis. <p style="text-align: right;">DM/1fm</p>