

Objekt : Textvorschlag für Kunststoffsporthoden. DIN-Belagtyp "A", Typ Porplastic "SB"					LV nach DIN 18035 Teil 6/7
Auftraggeber : Stadtverwaltung Musterstadt, Grünflächenamt, Am Sportplatz 1, 12345 Musterstadt					
Planung : K+S Sportstätten Serviceges.mbH, 34385 Bad Karlshafen, Vor den Klippen 28					Blatt 1 von 2
Pos	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<u>LEISTUNGSVERZEICHNIS</u>					
<p>Vorbemerkung: Bei dem unter den nachfolgenden Positionen geforderten Sporthoden handelt es sich um einen Kunststoff-Sportbelag nach DIN 18035 Teil 6. Liefervorschlag : Porplastic „SB“ oder gleichwertiges Liefernachweis : K&S Sportstätten Serviceges. mbH Vor den Klippen 28 34385 Bad Karlshafen Tel.: 05672 / 999 60 Fax.: 05672 / 999 630 Büro West: Tel.: 0201 / 29 71 04 Fax.: 0201 / 89 13 38 Büro Süd: Tel.: 08703 / 91 272 Fax.: 08703 / 91 272 Büro Nord: Tel.: 04221 / 92 54 57 Fax.: 04221 / 92 54 59</p> <p style="text-align: right;">(Nicht zutreffendes Büro entfernen.)</p> <p>Für den angebotenen Sporthoden sind folgende Prüfnachweise, ausgestellt auf den Belaghersteller, dem Angebot beizufügen. Nachträgliche Änderungen sind nicht zugelassen. Fehlende Prüfbeläge führen zur Nichtwertung des Angebotes.</p> <p>Prüfzeugnis nach DIN 18035 Teil 6 Baustoff-Gütekennzeichnung nach DIN 18200, nicht älter als 1 Jahr Umweltverträglichkeitszeugnis nach DIN 18035 Teil 6</p> <p>Angebotener Typ :</p> <p>Hersteller :</p>					
1.1	0,00	m ²	Zum Erzielen einer möglichst homogenen Verbindung zwischen der Asphalt-Tragschicht und dem nachfolgenden Sporthoden ist eine geeignete Haftbrücke, auf Basis von Polyurethan, aufzutragen. Mindestauftragsmenge : 100 gr/m ²	DM/m ²	
1.2	0,00	m ²	Liefen und Aufbringen eines Elastikbelages nach DIN 18035 Teil 6. Aufbringart : geschüttet, Ortseinbau mit Fertiger Material : Gummigranulat, schwarz Bindemittel : Polyurethan		

Objekt : Textvorschlag für Kunststoffsporthoden. DIN-Belagtyp "A", Typ Porplastic "SB"					LV nach DIN 18035 Teil 6/7
Auftraggeber : Stadtverwaltung Musterstadt, Grünflächenamt, Am Sportplatz 1, 12345 Musterstadt					
Planung : K+S Sportstätten Serviceges.mbH, 34385 Bad Karlshafen, Vor den Klippen 28					Blatt 2 von 2
Pos	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3	0,00	lfm	Dicke : xx mm DM/m ²
			Abkleben der Randsteine und/oder der Entwässerungsrinne mit Klebeband. Sichern der Zaunanlage, Sportgeräte und Vegetationsflächen vor Sprühnebel mit Folie. Nach Beendigung der Arbeiten ist das eingesetzte Klebeband und Folienmaterial aufzunehmen und zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in den Einheitspreis einzurechnen. Folienbreite : 1,5 Meter DM/lfm
1.4	0,00	m ²	Liefen und Aufbringen einer Verschleißdecke, wasserdurchlässig, entsprechend DIN 18035 Teil 6, Tabelle A1, Typ „A“. Aufbringart : Spritzbeschichtung Bindemittel : Polyurethan, rot (grün) Zuschlagstoff : EPDM-Granulat, rot (grün) Körnung : 0,5 bis 1,5 mm Auftragsmenge : 1.800 - 2.000 gr/ m ² DM/m ²
1.5	0,00	lfm	Liefen und Aufbringen einer Linierung mit PUR-Farbe. Das Aufbringen hat dabei mit einem Spritzgerät und einem Druck von wenigstens 1,5 bar zu erfolgen. Farbgebung nach den Vorschriften der jeweiligen Sportfachverbände. Auf ein scharfkantiges Erscheinungsbild ist dabei zu achten. Das Einmessen der Linien ist in den Einheitspreis einzurechnen. Kurze Striche, Stellpunkte usw. können als jeweils 1 Meter abgerechnet werden. Die Abrechnung erfolgt auf Längennachweis. DM/lfm